

**Campus Fesztivál**

**”Zenés, táncos szabadtéri alkalmi rendezvény**

**”**

**Debrecen**

**Nagyerdő**

**Tűzvédelmi Szabályzat**

**2021**

## Rendelkező rész

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19 § /1. bek./, valamint végrehajtására kiadott 30/1996(XII.6) BM számú rendeletben előírtak alapján a „Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezett 2021. július 15-től 2021. július 27-ig tartó Campus Fesztivál alkalmi zenés, táncos szabadtéri rendezvény és annak építési- bontási munkái”

alkalmi rendezvényidejére és területére ezen ”Tűzvédelmi Szabályzat”-ban foglaltak végrehajtását és folyamatos betartását rendelem el.

A 1996. évi XXXI. törvény, végrehajtására az 54/2014. ( XII.5.) BM. számú rendelettel közétet Országos Tűzvédelmi Szabályzat -ban ( OTSZ ) a tűzvédelmet érintő egyéb hatályos jogszabályokban, Magyar Szabvány -ban , Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben (továbbiakban TvMI.), tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások betartása, betartatása kötelező valamennyi munkavállalóra, látogatóra és érdeklődőre.

A tűzvédelmi szabályzat előírását valamennyi munkavállaló köteles elsajátítani, betartani és betartatni. Nem a Rendezvényszervező. állományában levő, de annak területén a Rendezvényszervező állományában levő személy által irányított egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavégzővel is meg kell ismertetni a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó előírásait.

A foglalkoztatottak a Főszervező által hozott tűzvédelmet érintő ügyekben annak felül bírálataira – a Főszervező megkerülésével – közvetlenül nem fordulhatnak a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez.

A tűzvédelmi szabályzat, valamint egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő felelősségre vonásáról a szabályzat 8. fejezete rendelkezik.

A ”Tűzvédelmi Szabályzat” a jóváhagyást követően 2021. július 15-én lép hatályba és 2021. év július 28. dátummal hatályát veszti. Tűzvédelmi szabályzatot legalább felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.

D e b r e c e n, 2021. június 21.

DEBRECENI CAMPUS  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
4028 Debrecen, Kassai út 26.  
Cégjegyzékszám: 09-09-013671  
Adószám: 21454167-2-09

DEBRECENI CAMPUS  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
4028 Debrecen, Kassai út 26.  
Cégjegyzékszám: 09-09-013671  
Adószám: 21454167-2-09

Miklós-völgyi Péter Páll László

ügyvezető igazgató

főszervezők

Készítette: Serbán György

tűzvédelmi felelős,

biztonsági felelős

BM Tűzoltó Kiképző központ 41/1988

## 1. Tűzvédelmi Szervezet

Az ügyvezető igazgatók (továbbiakban, mint: főszervezők) felelősök az alkalmi zenés – táncos rendezvény tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglalt végrehajtásáért. A rendezvény főszervezők kötelesek az alkalmi rendezvényre tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Az általános ellenőrzést a főszervező műszaki területfelelős és az alkalmi rendezvény tűzvédelmi felelős egyeztetve végzi.

### 1.1. Főszervező műsorszervező felelős

- Köteles gondoskodni arról, hogy a jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban, tűzvédelmi végzésekben foglalt rendelkezések végrehajtásra kerüljenek.
- Tudomására jutott tűz esetén azonnal tájékoztatja a főszervező műszaki területfelelőst, tűzvédelmi felelőst. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet - amennyiben tűzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak. (a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek)
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítani a kárterület őrzését,
- Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban és tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.
- Ellenőrzi, vagy ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását.
- Jogosult személyesen részt venni tűzvédelmi ellenőrzésen.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról

### 1.2 Főszervező műszaki területfelelős:

- Köteles gondoskodni arról, hogy rendezvény helyszínén megépült ideiglenes építmények a hatályos jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban, tűzvédelmi végzésekben foglalt előírásoknak megfelelően valósuljanak meg.
- Az alkalmi rendezvény tartását az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé annak megkezdése előtt a rendezvénytartási engedély kérelemmel egyidejűleg bejelenti vagy intézkedni a bejelentés végrehajtására.
- Köteles a hatósági szemléken részt venni, vagy képviseltetni magát. A főszervező, vagy képviselője nyilatkozat tételére jogosult.
- Gondoskodik arról, hogy a szabadtéri rendezvényi területen mentési célból szükséges közlekedő területek, valamint közmű nyitó, záró szerelvények szükséges területei szabadon maradjanak.
- Közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző / továbbiakban: tűvédelmi felelős/ felett.
- Tájékoztatja a tűzvédelmi felelőst a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
- Hatásköre alapján felel az alkalmi rendezvény helyszín tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban vagy tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.
- Ellenőrzi, ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását.

Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- Intézkedik az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Az alkalmi rendezvényi területen végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi felelőssel - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő által kiállított engedélyt láttamozza. /1 számú melléklet /Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
- A tűzoltóság közreműködése nélkül magától megszünt és tudomására jutott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak.
- A tudomására jutott tűz esetén azonnal tájékoztatja a főszervező műsorszervezési felelőst, tűzvédelmi felelőst, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról, őrzéséről.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi felelős meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

### **1.3 A tűzvédelmi felelős munkája megbízása alapján kiterjed:**

- Az alkalmi rendezvényi területen közreműködő szervezők, rendezők, biztonsági szolgálat tagjai eseti tűzvédelmi oktatására, felvilágosításra.
- A jogszabályi kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére.
- Közreműködik abban, hogy a rendezvény helyszínen épített ideiglenes építmények a hatályos jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban, tűzvédelmi végzésekben foglalt előírásoknak megfelelően valósuljanak meg.
- A tűzvédelmi szabályzat, biztonsági terv tűzvédelmet érintő részének jóváhagyásra való előkészítésére.
- A főszervező műszaki területfelelős tájékoztatása alapján - az alkalmi rendezvény tartását megelőzően - az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé történő bejelentés előkészítésére.
- Részt vesz a hatósági szervek eljárásain, a főszervező műszaki területfelelős által szervezett tűzvédelmi ellenőrzésen. Önállóan is végez ellenőrzést. Amennyiben a főszervezők képviselőjében jár el a hatósági ellenőrzésen nyilatkozat tételére jogosult.
- Igény esetén véleményezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezési feltételeit. Esetenként önállóan is engedélyez alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzést. Esetenként láttamozza a rendezvényen szolgáltatást végző, vagy közreműködő által kiállított alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedélyt.
- Súlyos tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén azonnal intézkedik annak megszüntetésére, a megszüntetésig a tevékenység végzését felfüggeszti, szükség esetén felelősségre vonást, vagy más intézkedést kezdeményez a főszervező műszaki területfelelősnél.
- A rendezvény ideje alatt szükség szerinti folyamatossággal kapcsolatot tart a főszervezőkkel.
- Szűrőpróba szerűen ellenőrzi az alkalmi rendezvényi területen szolgáltatást végzők tűzvédelmi kötelezettségeinek megtartását, az általuk készenlétkben tartandó kézi tűzoltó készülék meglétét, érvényességét.
- Rendkívüli esemény során, a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

### **1.4 Diszkont depóvezető**

- Felel az általa kiszolgált és felügyelt egységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Részt vesz, vagy képviselteti magát a felügyelete alá tartozó vendéglátó egységeknél végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.

Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a főszervező műszaki területfelelős által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet, ha szükséges jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, minden esetben a főszervező műszaki területfelelősnek, tűzvédelmi felelősnek, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti a főszervező műszaki területfelelősnek, tűzvédelmi felelősnek.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, főszervező műszaki felelős, vagy a tűzvédelmi felelős meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Szervezi a felügyelete alá tartozó munkaterületen dolgozók tűzvédelmi oktatását. Az oktatás megtörténtének dokumentációs anyagát bemutatja a tűzvédelmi felelősnek.

## 1.5 Büfé vezető

- Felel az üzemeltetett helyiség, építmény tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Részt vesz a hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, az főszervező műszaki területfelelősnek, tűzvédelmi felelősnek, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti a főszervező műszaki területfelelősnek, tűzvédelmi felelősnek.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

## 1.6 Szervező, rendező

- A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni, megtartani, megtartatni. Köteles a szervezett tűzvédelmi oktatáson részt venni.
- Tűzvédelmi szabálytalanság felfedését köteles azonnal jelezni a tűzvédelmi felelősnek.
- Közélemben keletkező tűz észlelése esetén – amennyiben az a helyszínen rendelkezésre álló eszközökkel nem oltható el - azonnal jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, riassza a közelben tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Az alkalmi rendezvény belső rádióhálózatán, vagy egyéb módon azonnal értesíti a főszervező műszaki területfelelőst, tűzvédelmi felelőst. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének.

## 1.7 Rendezvényi területen szolgálatot ellátó biztonsági őr (rendész)

- A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni,
- Tűzvédelmi szabálytalanság felfedését köteles azonnal jelezni a közvetlen vezetőjének, a tűzvédelmi felelősnek.
- A résztvevők által engedély nélkül végzett nyílt lánggal járó tevékenység (tűzgyújtás, fáklyagyújtás, pirotechnikai tevékenység, meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet üzemeltetés) felfedése esetén köteles intézkedni a tevékenység azonnali megszüntetésére.
- Felügyeli a rendezvényi területen mentési célból szükséges kijelölt közlekedő területek szabadon tartását.

Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- Mentés- kiürítés esetén közreműködik annak gyors, biztonságos végrehajtásánál.
- Közlemben keletkező tűz észlelése esetén – amennyiben az a helyszínen rendelkezésre álló eszközökkel nem oltható el - azonnal jelenti a hivatásos tűzoltóságnak ( telefon : 112), riassza a közelben tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Az alkalmi rendezvény belső rádióhálózatán, vagy egyéb módon azonnal tájékoztatja közvetlen munkahelyi vezetőjét. aki azonnal értesíti a főszervező műszaki területfelelőst, tűzvédelmi felelőst. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, magától megszűnt tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének.
- Távol tartja a béméskodókat a bekövetkezett esemény helyszínétől.

## **1.8 Idegen vállalkozás munkavállalóinak tűzvédelmi tájékoztatása**

- Az alkalmi rendezvény területen idegen vállalkozás (nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft által üzemeltetett kereskedelmi egységek, fellépők, mutatóványosok. stb.) emberei által végzett munka kezdetekor tájékoztatni kell Őket a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó előírásairól. A tájékoztatás a közvetlen vezetőjük feladata, megkeresés esetén a tűzvédelmi felelős közreműködik a tájékoztatásban.
- Amennyiben az idegen vállalkozás munkavállalói nem tartják meg a tűzvédelmi előírásokat, a további munkavégzést fel kell függeszteni és azonnal értesíteni vezetőjüket.

## **2. Tűzvédelmi oktatás felvilágosítás**

### **2.1 A főszervezők kötelesek biztosítani:**

- Hogy az alkalmi rendezvény terület előkészítő munkáinál, valamint a rendezvény lebonyolításában közreműködő saját foglalkoztatású, vagy általuk irányított területépítők, szervezők, rendezők, egyéb munkát végzők a munkába állításkor oktatás keretében munkatevékenységi körükkel kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismereteket, tűzoltás, mentés, kiürítés esetén követendő magatartási szabályokat elsajátítsák. Megismerjék a mentési feltételeket, az esemény bekövetkezése esetén értesítendő személyeket.
- Hogy a tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás a tűzvédelmi felelős közreműködésével munkaidőben történjen meg.
- Hogy az oktatás megtörténte megfelelően dokumentálva legyen.
- Hogy az újfelveteles tűzvédelmi oktatása az alkalmazási szerződés aláírását követően munkavégzés kezdetekor valósuljon meg.

#### **2.1.1 Az oktatás követelményei:**

- Az oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell szervezni és tartani, hogy a munkát végző a tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa, a készséget megszerezze.
- Az általános elméleti oktatás során a munkát végzőt a következőkre kell kioktatni :
  - a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége
  - az általános megelőző tűzvédelmi előírásokra, használati szabályokra,
  - tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással , kiürítéssel, mentéssel, tűz oltással kapcsolatos feladatokra,

Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatával kapcsolatos ismeretkre, (elhelyezés, kezelés, működtetés, oltó anyagok – oltáshoz használható eszközök stb.)
  - a dohányzás és nyílt láng használata szabályai megtartására,
  - a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei, felelősségre vonás módjaira.
  - az oktatáson megjelent saját munkavállaló, általuk irányított foglalkoztatott az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását aláírásával ismeri el.
  - a foglalkoztatott oktatásáról készült és általa aláírt nyilatkozatot tűzvédelmi felelős kezeli.
- A gyakorlati oktatás során a munkát végzőt a következőkre kell kioktatni
- a munkahelyi tevékenység helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
  - a használt technika, technológia tűzvédelmi előírásaira,
  - a tűzjelzés helyi módjainak lehetőségére, a tűzoltó készülékek, eszközök készenlében tartási helyeire, azok használatára, közművek főelzáróinak helyeire,
  - kijáratok, vészkijáratok, menekülési lehetőségek, ember, anyag menthetősége céljából rendelkezésre álló kijáratok,
- Oktatás szempontjából újfelvetelesnek kell tekinteni és munkavégzés kezdete előtt soron kívül oktatásban kell részesíteni azt a személyt:
- akinél a tűzvédelmi hatóság oktatás tartását rendeli el.

## 2.2 Tűzvédelmi képzéssel kapcsolatos feltételek.

- Az alkalomszerű rendezvény tűzvédelmi feladatának ellátására legalább felsőszintű tűzvédelmi szakképzéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni. Az alkalomszerű rendezvényen a tűzvédelmi feladatok ellátása szolgáltatás igénybevételével történik. A szolgáltatási feladatot közvetlen végzőnek az adott jogszabályban meghatározott felsőszintű tűzvédelmi képzéssel kell rendelkeznie. ( 9/2015.(III.25.) BM. r.)

## 3. Tűzjelzés

- A szabad területen frekventált helyen, a helyiségekben a vonalas telefonkészülék közelében jól láthatóan a segélyhívásra igénybe vehető hívószámokat ki kell függeszteni (Általános segélykérő: 112, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107,)
- A tűz jelzésére - ahol ki van építve gyengeáramú tűzjelző rendszer - az épületen belül elhelyezett gyengeáramú tűzjelző rendszer kézi tűzjelzés adói is használhatók.
- Az építményben vagy szabad területen keletkező tűz esetén, a tűzoltóság helyszínre hívásával (Tel.: 112 általános segélyhívó, vagy a 105, 104, 107 telefonszámok egyike) egyidejűleg az észlelőnek . hangos szóval - kiabálással - kell jeleznie a tüzet a közelben tartózkodók felé, azonnal értesíteni kell a közelben tartózkodó a biztonsági szolgálat emberét, rendészt, szervezőt.
- A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
- a tűzoltási, mentési feladatot igénylő esemény pontos, címét, helyét (jelen esetben: Debrecen, Nagyerdei Stadion Campus Fesztivál)
  - jellegét (mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen mentési feladat szükséges: tűzoltás, műszaki mentés)

## Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- emberélet van-e veszélyben, (épületben keletkező tűz esetén egészségkárosodás veszélyével számolni kell)
  - a bejelentő nevét
  - a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét
  - a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt
- A tűzoltóság felé teljesített jelzésen, valamint a helyben végrehajtott riasztáson túl azonnal értesíteni kell:
- Főszervező műszaki felelőst
  - Tűzvédelmi felelőst (értesítési telefonszámokat az információs pontoknál el kell helyezni)
- A jelzések, jelentések végrehajtását követően intézkedni kell a menekülési, tűzoltási- felvonulási utakon lévő kapuk, ajtók azonnali nyitására, szükséges kerítés szakaszok megbontására.

### 3.1. Tűzoltási, mentési feladatok:

#### 3.1.1 A helyiség, épület, veszélyeztetett terület elhagyása, értékek mentése:

- A tűzjelzés vétele esetén a munkát végző köteles: az általa használt elektromos készülékeket feszültség mentesíteni, a közelben levő gáz főcsapot (palackos gáz esetén annak szelepét) és gázkészüléket elzárni, pótolhatatlan iratokat biztonságos helyre elrakni, adatokat a számítógépen elmenteni az adathordozó egységet biztonságba helyezni, a helyiségben tartózkodó arra rászorulókat a menekítésben segíteni, a helyiséget, épületet elhagyni vagy a lehetőségei alapján a tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni. Palackos gáz használata esetén a palackot a veszélyeztetett területről el kell távolítani. (a palackról a készüléket lecsatlakoztatni a palackot biztonságos távolságra elvinni.)
- Szabad területen keletkező tűz esetén, a területen tartózkodók a rendelkezésre álló menekülési útvonalakon kötelesek minél gyorsabban, egymást segítve a veszélyeztetett területet elhagyni.
- A tűz oltásában való közreműködés:
  - ❖ A helyszínen tartózkodó személy a tűz oltásában, vagyoni értékek mentésében életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni. A közreműködés addig kötelesség, amíg a testi épségét, egészségét az ott keletkezett füst, hő, keletkezett égéstermék gáz nem veszélyezteti.
  - ❖ A veszélyeztetett építményben a tűz oltását haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló anyagokkal, készülékekkel.
  - ❖ Tilos feszültség alatti elektromos berendezést, készüléket vízzel oltani. A tűz oltását lehetőség szerint a tűzoltóság kéréséig folytatni kell. A tűzoltóság kérésére után a további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg.

#### 3.1.2 Tűzoltó-készülékek, eszközök, felszerelések

- Épületben, alkalmi sátras rendezvény helyszíneken, vendéglátó egységekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó eszközt, anyagot kell elhelyezni, állandóan üzemkész állapotban tartani.
- A készenlétkben tartási helyeken legalább az alábbi darabszámú 34 A-183 B, C oltásteljesítményű kézi tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani:



Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- sátrakban 600 m<sup>2</sup>-ig legalább egy, 600 m<sup>2</sup> felett minden megkezdett 600 m<sup>2</sup> után további egyet, a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m<sup>2</sup> után legalább egy, a színpadon a feljáró közelében 50 m<sup>2</sup>-ként legalább egy, raktári területen egy, öltözőkonténer 15 méteres körzetében egyet,
  - a vezetési ponton 2 db 55A, 233B, C oltásteljesítményű kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A rendezvényi helyszínen meglévő építmény esetében a kézi tűzoltó készülékek elhelyezéséről, megfelelő állapotban való készenlétben tartásáról az építményt üzemeltető gondoskodik. A rendezvényi sátrak italkiszolgáló pultjainál kézi tűzoltó készülék elhelyezése a pultot üzemeltető vezető, a vendéglátó egységben a vendéglátóegység üzemeltetéséért felelős, zenekari színpad, öltöző konténernél a színpadmester, raktári területen az azt üzemeltető feladata.
  - Tűzoltó készüléket a veszélyeztetett hely közelében jól látható helyen kell elhelyezni. Eltorlaszolni, rendeltetésüktől eltérő célra használni még átmenetileg sem szabad. Piktogrammal történő jelölése nem szükséges.
  - A rendezvényi területen készenlétben tartott kézi tűzoltó készülék csak érvényes szakvállalati ellenőrzési címkével ellátott lehet.

### 3.1.3 Létesítményi tűzoltóság

- A joghatályos előírás szerint a rendezvényszervező létesítményi tűzoltóság fenntartására nem kötelezett. Tűzvédelmi hatósági döntése alapján a rendezvény frekvenciált időszaka alatt egy darab közepkategóriájú tűzoltójárművet köteles a helyszínen tartani az előírt személyzettel.

## 3.2 Tűzvédelmi Szervezet

- Az alkalmi rendezvényszervező külön tűzvédelmi szervezetet nem tart fenn. A tűzvédelmi szervezet feladatát a főszervező műszaki felelős, a tűzvédelmi felelős, katasztrófavédelmi ügyeletes egyeztetve látják el. A tűzvédelemmel kapcsolatos költségek finanszírozása a főszervező kötelessége.

## 4. Tűzvédelmi ellenőrzés

- A hatóság előzetes bejelentés nélkül tarthat ellenőrzést, melyről jegyzőkönyvet készít.
- A főszervező műszaki területfelelős által szervezett tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet készíteni nem kell, a feltárt hiányosság azonnali megszüntetésére a helyszínen kell intézkedni.
- A hatósági jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére szükséges intézkedés megtétele - a főszervező műszaki felelős, tűzvédelmi felelős egyidejű tájékoztatásával - az adott területfelelős (tevékenységet végző) feladata.
- A tűzvédelmi felelős az általa végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságról a helyszínen tájékoztatja az intézkedésre jogosultat a hiányosság azonnali megszüntetésére. Súlyos szabálytalanság felfedése esetén a tevékenység végzését azonnali hatállyal felfüggeszti. A tevékenység folytatására a hiányosság megszüntetését követően kerülhet sor.
- A munkahelyi vezetők napi munkájuk során rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások megtartását, intézkednek a feltárt hiányosság megszüntetésére.
- Az ellenőrzéskor tapasztalt hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell.

## 5. Használati szabályok

### 5.1 Rendezvényi terület

- A rendezvényi területen az alkalmi rendezvénytartási tervben (program füzet) meghatározott, valamint ahhoz szervesen kapcsolódó tevékenységet szabad végezni és az ahhoz szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani.
- A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a napi műsort követően össze kell gyűjteni és a kijelölt helyre vinni.
- A rendezvényi területen található építmények zárásakor ellenőrizni kell a sátor, vendéglátó egység tűzvédelmi használati szabályainak megtartását. Az ellenőrzést a zárással megbízott, vagy ott rendészeti feladatot teljesítő személy kötelesek elvégezni.
- Ellenőrizni kell:
  - a. a szükséges áramtalanítás megtörtént, a világítást lekapcsolták
  - b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
  - c. illetéktelen személy nem maradt a sátorban, elzárt rendezvényi területen,

### 5.2 Épület:

- Az alkalmi használatra rendelkezésre bocsátott épület vonatkozó állandó tűzvédelmi előírásai megtartása mellett a jelen szabályozásban foglaltakat is figyelembe kell venni.
- Az épületben csak a használatbavételi vagy alkalmi rendezvénytartási engedélyben meghatározott tevékenységet szabad végezni, az ahhoz szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani.
- A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén a kijelölt helyre kell kivinni.
- Az épület zárásakor a munkahely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását az épületet záró köteles elvégezni.
- Ellenőrizni kell:
  - a. a szükséges áramtalanítás megtörtént, világítást lekapcsolták
  - b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
  - c. a bejárati ajtók megfelelően zártak,
  - d. illetéktelen személy nem maradt az épületben,
  - e. a tűzjelző rendszer üzemképes állapotban van. (ha van az épületben)

### 5.3 Ponyvaszerkezetű építmény

- Az alkalmi használatra felépített tömegtartózkodásra szolgáló ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó előírások megtartása mellett a jelen szabályozásban foglaltakat is figyelembe kell venni.
- Az építményben csak az alkalmi rendezvénytartási engedélyben meghatározott tevékenységet szabad végezni és az ahhoz szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani.

Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak írásban kiadott engedély alapján végezhető!
- A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén a kijelölt helyre kell kivinni.
- Az építmény zárásakor a szórakoztató hely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását a ponyvaszerkezetű építményt záró köteles elvégezni.
- Ellenőrizni kell:
  - a. a szükséges áramtalanítás megtörtént, a világítást lekapcsolták
  - b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
  - c. a bejárati nyílások megfelelően zártak,
  - d. illetéktelen személy nem maradt az építményben,

A helyszínen felállított ponyvaszerkezetű építmény befogadó képességét a mellékletként csatolt kiürítés számítása tartalmazza.

## **5.4 Kijárat, vészkijárat, menekítési útvonal**

- Üzemelési idő alatt a helyiség kijárat, vészkijárat ajtaját kulccsal, vagy retesszel lezárni nem szabad. A sátornyílást kifűzött állapotban kell tartani.
- A vészkijárat ajtókat oda helyezett bútorral, berendezési tárgyal eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. .
- Kiürítésre – menekítésre szolgáló útvonalon mobil asztalokat, székeket, ülőpadokat elhelyezni nem szabad.
- A kiürítési útvonalra eső ideiglenes kerítést úgy kell elhelyezni, hogy az a kijelölt szakaszokon könnyen nyitható legyen. (műanyag gyorskötözővel az oszlopok összefoghatók)
- A menekülési irányokat 1200x 600 mm-es méretű utánvilágító táblával jelölni kell. Az utánvilágító táblákat áramellátás megléte esetén legalább 50 lux erősségű szórt fénnel meg kell világítani. Ahol elektromos hálózat nincs kiépítve, ott akkumulátoros hordozható lámpákat kell használni megvilágításra.

## **5.5 Raktározás, tárolás**

- Éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot vegyesen tárolni nem szabad.
- Éghető anyag tárolását nem éghető anyagú állványon, polcon szabad végezni.
- Nem éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolását a Deppo területen belül a kijelölt helyen kell végezni. ( széndioxid gázt tartalmazó gázpalackok)
- Éghető gázt (PB gáz) tartalmazó tartalék gázpalack tárolása a rendezvényi területen nem engedélyezett.

## **5.6 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység**

- Rendezvény idejére, használatra átengedett épületben Nyílt láng használatával járó szerelési, javítási munkát végezni csak előzetes írásbeli „Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzéséhez” engedély alapján szabad. /1 sz. melléklet/ Az engedélyt a

## Debreceni Campus Fesztivál 2021.

rendezvény idején a főszervező terület műszaki felelős, vagy a rendezvény tűzvédelmi felelőse adja ki, illetve külső vállalkozó által kiadott engedélyt láttamozzák.

- Műsoros rendezvény során nyílt láng használata, vagy pirotechnika alkalmazása esetén szükséges az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély megléte. Szabadban nyílt lánggal járó tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni, míg pirotechnikai eszköz használata esetén érvényes tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkezni kell.
- A rendezvényi helyszínekre az engedélyt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő, műsoros rendezvény esetén a műsoros rendezvény bonyolítója adja ki, a rendezvényszervező tűzvédelmi felelősének láttamozásával. Az írásos engedélyt a munka végzésének ideje alatt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő köteles a munkahelyen tartani. Az engedély egy példányát a rendezvény tűzvédelmi felelősnek kell átadni.
- A rendezvényi területen a vendégek nyílt lánggal járó tevékenységet nem végezhetnek. (piknikezés, kempingben gyertya, fáklya használat, a meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet felengedése stb.) Ezen előírás betartását a rendészeti feladatott ellátók fokozottan ellenőrzik.
- Engedélyező személy:
  - a./ a munka megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munka végzése a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően van-e előkészítve,
  - b./ az engedélyen fel kell sorolni mindazokat a legfontosabb tűzvédelmi követelményeket, amelyekre az elvégzendő munka során figyelemmel kell lenni.
  - c./ nyílt lánggal járó szerelési- javítási munkát csak megfelelő szakmai képezéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, munkaeszközzel végezhet.
  - d./ műsoros rendezvény tartása során a nyílt láng használatával, előadó részéről dohányzással járó színpadi tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
  - f./ olyan helyen, ahol a nyílt láng használata tűz vagy robbanás veszéllyel jár, a munkát csak abban az esetben szabad engedni, ha a veszélyeztetett környezetből az éghető anyagot eltávolították, illetve a meggyulladástól védték, a munka megkezdése előtt a tűz és robbanásveszélyt megszüntették.
  - g./ tűzveszélyes környezetben végzett nyílt lánggal járó munkához a munkát megrendelő a kioktatott dolgozóiból felügyeletet köteles biztosítani.
  - h./ a munkavégzés helyén a munkát elrendelő a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles a helyszínen készenlében tartani.
  - i./ a munka befejezése után a tűzveszélyes munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az engedélyt kiadónak és a láttamozónak jelenteni.

## 5.7 Általános használati szabályok

- Elektromos főzőlapot, egyéb hőt fejlesztő villamos készüléket csak a kijelölt helyen, éghető anyagú tartólap esetén, hőszigetelő alátétten szabad használni.
- Gázkészüléket üzemeltetni csak szabványos nyomáscsökkentő használatával szabad. A gázpalackhoz csatlakozó flexibilis gáztömlő hossza épületen belül a gázműszaki biztonsági szabályzatban rögzített hosszúságnál hosszabb nem lehet. (1,5 méter)

## Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- Szabadban alkalmazott, elhelyezett mobil vagy elmozdítható gázfogyasztó készülékeknel 1,5 m-nél nagyobb hosszúságú flexibilis tömlő hajlékony vezeték is megengedett, de a hossza a 6 m-t nem haladhatja meg. A tömlővezeték mechanikai sérülés ellen védett módon kell vezetni. Vezetékes gáz esetén éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazásakor hőhatásra záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék elzáró és a készülék közé beépíteni. PB gáz esetén a hőre záró szerelvény elhelyezése nem szükséges.
- Az üzemeltetett gáztüzelésű készülék elzáró csapját, gázpalack elzáró szelepét a tevékenység befejezésekor el kell zárni.
- Világítás
  - a. A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon. Éghető díszítőanyagot a világítóberendezéseken elhelyezni nem szabad.
  - b. Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hőszugárzás irányának közelében könnyen gyulladó éghető anyag ne legyen. A megvilágító lámpa (nem 230 V-os reflektor) sugárzási iránya és sátorponyva között legalább 0,5 méter távolságot kell tartani. 230 V-os reflektor esetén a távolság legalább 1,5 méter.
  - c. A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket a használat végeztével feszültségmentesíteni kell.

## 5.8 Dohányzás

- Égő dohányt és gyufát tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol, az tüzet okozhat.
- Az épületben, ponyvaszerkezettel fedett területen a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A rendezvényi szabad területen a dohányzás megengedett.
- A dohányzás tilalmául szolgáló területen dohányzás tilalmát táblával kell jelölni.
- A helyiségben, sátorban való dohányzási tilalom betartását az ott felállított rendész ellenőrzi

## 5.9 Idegen vállalkozás által végzett munka.

- Amennyiben idegen vállalat munkavállalói által rendezvényi területen megrendelt munkát végeznek, csak a részükre meghatározott munkaterületen tartózkodhatnak. Ott a meghatározott feladattól eltérő munkát csak külön engedély alapján végezhetnek. Kötelesek megtartani az adott területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.
- Nyílt lánggal járó munkát csak kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély birtokában végezhetnek

## 5.10 Villamos berendezések

- A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni
- Olyan villamos berendezést, készüléket, amely használat közben önmagára vagy a környezetére nézve veszélyes felmelegedést okozhat állandó felügyelet mellett szabad üzemben tartani.
- Villamos berendezés és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy a berendezés üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, tüzet ne okozzon. A csoportosan elhelyezett működtető kapcsolókat, biztosítékokat, az üzemszerűeknek megfelelően kell jelölni- kivéve az ideiglenesen szerelt berendezéseken.

Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- Az elektromos berendezéseket (az ideigleneseket is) a vonatkozó szabvány előírások megtartásával szabad szerelni. A javításokat is a szabványban foglaltak szerint kell kivitelezni.
- A rendezvényi területen ideiglenesen kiépített hálózati villamos berendezés végponti elosztó szekrényig történő javítását csak a helyszínen ügyeletet tartó villamosan szakképzett személy végezheti.
- A rendezvényi területen összeszerelt 60 m<sup>2</sup> –nél nagyobb alapterületű sátrak, színpad fedések fémesen egybefüggő tartó oszlopait legalább egy helyen le kell földelni. A földelést legalább 1 méteres fémruddal kell megoldani, és jól látható földelő vezetékkel összekötni. A nagyszínpadtető tartó és traverz fémoszlopokat két helyen egymással ellentétes oldalon kell földelni.
- Az ideiglenes szerelésről a kivitelezőnek tűzvédelmi megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani.

## 5.11 Villámvédelem

- Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani.
- Az ideiglenes építmény villámcsapások hatásaival szembeni védelmét norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. A védett területen elhelyezett fedés vonatkozásában a fedés villámvédelmi földelésének szükségtelenségéről a villámvédelmi felülvizsgáló nyilatkozik.
- A kialakított villámvédelem megfelelőségét mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- Az OTSZ szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálója képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

## 6. Helyiségek, szabadterek használatára vonatkozó előírások

- A helyiségek használatára vonatkozó előírásokat az adott telephelyre, helyiségre a bérbeadó által kiadott tűzvédelmi szabályozás tartalmazza.
- A tűzvédelmi szabályozás rendelkezik a helyiség befogadó képességéről.
- Az alkalmi sátrakra vonatkozó előírásokat a hatályos OTSZ tartalmazza.
- Annak befogadó képessége a berendezést követően fennmaradó szabad terület alapján az építmények általános tűzvédelmi követelményei figyelembe vételével készített kiürítés számítás alapján kerül meghatározásra.
- Szabadtéri rendezvény területen a vendégek által tűzveszélyes tevékenységet végezni (tűzgyújtás, gyertya, fáklyás világítás, a meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet felengedése) nem szabad. A műsorhoz kapcsolódó nyílt láng használat pirotechnikai tevékenység engedély alapján végezhető!

### 6.1 Nomád Kemping

- A kemping területének veszélyhelyzet esetén történő teljes kiürítését az aszfaltozott közlekedő útvonalon kell végrehajtani. A közlekedő útra lakósátrat, más egyéb a közlekedést akadályozó anyagot elhelyezni nem szabad.

Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- A Kemping területen ideiglenes világítást kell létesíteni. Nyílt lángú világítóeszközöket használni nem szabad.
- A Kemping területén tüzet rakni Tilos!
- A területen melegvíz ellátást biztosító olaj, vagy gáztüzelésű kazánt a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell telepíteni. Annak üzemét felügyelő személyeket kell kijelölni. A kazán közelében egy darab 34 A-183 B, C oltásteljesítményű kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- Elektromos üzemű bojler esetén kézi tűzoltó készülék elhelyezése nem szükséges.

## 7. Építmények mértékadó kockázati osztálya

- A rendezvényi helyszínen alkalmilag használt építmények mértékadó kockázati osztályát rendeltetés, a helyiségekben tartózkodó létszám, menekülési lehetőség, az ott lévő anyagok tűzvédelmi jellemzői, a technológiából adódó állapotokat figyelembe véve kell meghatározni. A mértékadó kockázati osztály meghatározása a rendezvényszervező feladata
- A rendezvény megtartása céljából igénybe vett területen levő ideiglenes építmények kockázati osztálya:
  - 1500 fő befogadóképességnél nagyobb rendezvénysátor **MK magas mértékadó kockázati osztályba sorolt.**
  - 301 - 1500 fő befogadó képesség közötti létszámú rendezvénysátrak **KK közepes mértékadó kockázati osztályba sorolt**
  - 51 – 300 fő befogadó képesség közötti létszámú rendezvénysátrak **AK alacsony mértékadó kockázati osztályba sorolt**
  - 1 – 50 fő befogadó képesség közötti létszámú rendezvénysátrak **NAK nagyon alacsony mértékadó kockázati osztályba sorolt**
  - Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek ideiglenes építményei: **NAK nagyon alacsony mértékadó kockázati osztályba sorolt.**
- Az ideiglenes építményekről, sátrakról tételes kimutatást nem kell összeállítani.

## 8. Tűzvédelmi jogszabályok megszegésének jogkövetkezményei

- A tűzvédelmi szabályok és előírások betartása fegyelmi és anyagi felelősségre vonás terhe mellett - külön felhívás nélkül is - minden magánszemély kötelessége.
- A tűzvédelmi hatóság - tűzvédelmi szabályok megsértése miatt - helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet a mulasztást vétő ellen.
- A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a munkáltató saját hatáskörben fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás lefolytatására - a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése alapján - a fegyelmi jogkört gyakorló jogosult. A rendezvényen közreműködő vállalkozások tűzvédelmi szabálytalansága esetén a vállalkozás tevékenységét a szabálytalanság meg nem szüntetéséig fel kell függeszteni. A felfüggesztés esetén a tevékenységet tovább folytató ellen azonnal hatsági intézkedést kell kérni. Hatsági intézkedés, szabálysértési feljelentés megtétele a főszervező műszaki területfelelős hatásköre. A hatsági intézkedés megtörténteig rendészeti zárlatot kell biztosítani.
- Fegyelemsértést követ el:

Debreceni Campus Fesztivál 2021.

- o aki a jogszabályok tűzmelegelőzési rendelkezéseit, hatósági intézkedéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre,
- o a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából felügyeleti, vagy ellenőrzési kötelezettségét vétkesen elmulasztja,
- o aki tüzet észlel és azt szükség esetén a hivatásos tűzoltóság felé nem jelenti,
- o aki a tűzjelzés lehetőségét, a tűzoltásban való közreműködést megtagadja, atűz oltását akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
- o a tűzoltási célra szolgáló felszerelést- eszközt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetve kijelölt helyéről eltávolítja

Debrecen, 2021. június 21.

Cég megnevezése:

1 sz. melléklet.

engedély száma: /201

ENGEDÉLY alkalmoszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

Az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ XVIII fejezet 91 pontban meghatározottak, valamint a 202 év hó napján tartott helyszíni szemle alapján munkavégzési engedélyt adok 202 év hó nap órától óráig a helyen tevékenység végzésére az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett:

A tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították. A munkahelyen legalább db 34- A; 144 – B tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, m<sup>3</sup> homokot, szórólápatot, liter vizet, m<sup>2</sup> vizes ponyvát kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes munkák teljes idejére a munkaterület felügyeletére kirendelem:

További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat):

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.

Munkát végző neve:

munkaköre

tűzv. bizonyítvány száma:

Debrecen, 202 év hó nap.

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Debrecen, 202 év hó nap

munkát végző aláírása

Megjegyzés



Debreceni Campus Fesztivál 2021.

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a KFT. illetékes vezetőjének láttamozni kell. *A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély minden példányán fel kell tüntetni. A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki:*

A munkavégzést befejeztem, a területet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam.

Debrecen, 202      év                      hónap              nap              óra              perc.

munkát végző aláírása

### **Tűzveszélyes tevékenység engedélyezés általános előírásai:**

- 1.) Tűzveszélyes tevékenységet **t i l o s** végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- 2.) A tűz,- robbanás veszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez. kezdetétől befejezéséig az engedélyező szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani. A felügyelet biztosítása a munkát elrendelő feladata.
- 3.) A tűzveszélyes tevékenységnél a munkavégzőnek az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell készenlétben tartania.
- 4.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, és a láttamozónak be kell jelenteni.
- 5.) Az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzési helyen kívül csak engedély alapján szabad hegesztést és építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó tevékenységet végezni.
- 6.) Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt állandó vagy időszakos felügyelet szükséges.
- 7.) A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a hulladékoktól. A tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat legalább 3 m-re kell eltávolítani, amennyiben az eltávolításra nincs lehetőség azokat nem éghető anyagú takaróval, vagy vizes ponyvával kell letakarni.
- 8.) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tüzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 3 méter sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni, vagy nem éghető anyagú takaróval le kell takarni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezeték a hegesztési födém szint áttörésnél le kell zárni.
- 9.) Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a szabályok betartására. Annak veszélytelenségéről a munkát engedélyező is köteles meggyőződni.
- 10.) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akiknek hegesztői képzettsége és érvényes tűzvédelmi szakvizsgája van.
- 11.) Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben részletesen kell előírni.



### **Sátrakra vonatkozó előírások**

- Bejárat közvetlen a szabadból. Menekülési lehetőség a bejárat közlekedő területen át közvetlen a szabadba.
- A sátorban dohányozni tilos!
- Nyílt lánggal járó tevékenység (pirotechnika) csak alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély alapján lehetséges.
- Sátorban veszélyes anyagot elhelyezni, tárolni, használni nem szabad.
- Ülőhelyet egymáshoz rögzített székekkel, vagy sörpaddal kell megoldani. A széksorok távolsága legalább 1 méter kell, hogy legyen.
- Sátorban PB gázzal üzemelő készüléket használni nem szabad.